

Travaux Publics

TST BT Terminal Complément Neutre Non Déconnectable

<https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1340>

Objectif

- Permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour préparer et réaliser, dans les règles de l'art et en toute sécurité, des activités spécifiques sous tension sur des ouvrages de type « Terminal » limitées aux dérivations individuelles comprenant un conducteur de neutre non interruptible
- Permettre à l'employeur d'habiliter le salarié d'indice « T » sur les ouvrages de type « Terminal » pour remplacer un appareil de comptage sur une dérivation individuelle dont le neutre n'est pas interruptible au niveau du CCPI.

Contenu

- Apport théorique sur la réglementation : UTE C 18-510-1, CET BT, Fiches Techniques
- Apport théorique traitant de l'identification et de l'accès aux ouvrages (exigences du chef d'établissement)

Exercices pratiques :

*** Remplacement d'un compteur sur une dérivation individuelle comportant un conducteur de neutre non interruptible au niveau du CCPI

Prérequis

- Mettre en oeuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil d'instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 dans le domaine considéré
- Avoir au moins 18 ans
- Posséder un certificat médical d'aptitude au travail valide, délivré par la médecine du travail
- Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés
- Avoir suivi le module de base habilitant TST depuis moins de 2 ans et être apprécié positivement ou être habilité « T » pour d'autres travaux au périmètre d'un module de type spécifique en les pratiquant régulièrement au sens de la recommandation BT unique du Comité des Travaux Sous Tension
- Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Reconnaissance des acquis

Attestation de compétences

Codification de l'offre

24016 - Montage câblage électrique

Date de mise à jour

18/01/2023

Dates

Entrées et sorties permanentes
Se renseigner auprès du GRETA
CFA

Durée

28 heures / 4 jours

Tarif

Nous consulter

Lieu

Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Coordonnées

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr